



BDA Dakadvies B.V.
BDA Geveladvies B.V.
Avelingen West 33-35
Postbus 389
NL - 4200 AJ Gorinchem
T: +31(0)183 669690*
F: +31(0)183 630630
E: dakadvies@bda.nl
E: geveladvies@bda.nl
I : www.bda.nl
K.v.K. Tiel
Rabobank 1023.72.446

Anjo B.V.
T.a.v. de heer K.A. Ruiter
Postbus 584
1940 AN BEVERWIJK

Gorinchem, 18 november 2010

Ref. : AFVDH/NR 10-3472
Project : VENT-Alu 3000 ontluchtingssystemen
Betreft : pelsterkte van PVC-gecoate plakplaten
Opdrachtnr. : 08-B-0311

Geachte heer Ruiter,

Door het BDA Keuringsinstituut is in het kader van het opstellen van enkele BDA Praktijkbladen voor Vent-Alu 3000 ontluchtingssystemen voor platte daken de sterkte van de verbinding van de plakplaat met diverse merken PVC-dakbedekking getest.

De plakplaat van de dubbelwandige opstand van de Vent-Alu 3000 ontluchtingen is gemaakt van aluminium dat gecoat is met een PVC-film van 0,6 mm dikte. Een plakstuk of rozet gesneden uit een PVC-dakbaan is thermisch op deze gecoate aluminium plaat gelast, waarna de pelsterkte is getest voor en na veroudering.

Vastgesteld is dat een goed uitgevoerde lasverbinding ruimschoots aan de eis voor de pelsterkte van PVC-dakbedekkingen $\geq 80 \text{ N (50 mm)}^{-1}$ voldoet.

Met vriendelijke groet,
BDA Dakadvies B.V.

A.F. van den Hout



onderdeel van de BDA Groep B.V.

NL LTD **INGENIEURS**

NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

Alle opdrachten aan BDA worden
aanvaard en uitgevoerd volgens
De Nieuwe Regeling DNR 2005.